demont.

demontaż oprawy 2x36 w kanale

Istn. rozdzielnica RS 2x12 do demontażu

do demontażu

Istniejące rozdzielnice zasilania systemów wentylacyjnych

01 | 176,3 m² | MYJNIA | pos. przem.

01A | 36,4 m² | POM. TECH. | gres tech.

RW2 RW1

Istniejący transform. 230/24 do demontażu

Istniejąca rozdzielnica ośw. RO-1/2 3x12nt-do demontażu

Istniejąca rozdzielnica RS myjni 3x12 do demontażu

Istniejąca rozdzielnica zasil. i sterow. wentylatorami dachowymi do demontażu

Istniejąca rozdzielnica oświetlenia myjni 2x12nt-do demontażu

Istniejąca rozdz. oświetl.warsztatu D02 2x12nt-do demontażu

Istniejąca rozdzielnica zasil. i sterow. wentylatorami dachowymi do demontażu

02 | 172,6 m² | SUCHA MYJNIA | pos. przem.

03 | 348,0 m² | WARSZTAT | pos. przem.

Istniejąca rozdzielnica RSG do demontażu

Istniejąca rozdzielnica Rwent. do demontażu

Istniejąca rozdzielnica ROG - oświetleniowa główna

Antresola (istn.)

Istniejące koryta dla kabli zasilania i sterowania systemów wentylacyjnych wymienić na KPL200/42 Istn. kable uporządkować

Istniejące kable nn do rozdzielnicy R1 Kable aluminiowe 6szt przekrój od 4x120 - 4x240

Istniejące kable nn ułożyć na nowych drabinkach kablowych w pionie do poziomu

18szt 1x58 PACYFIC na szynie systmowej do demontażu

18szt 2x58 PACYFIC na szynie systmowej do demontażu

INSTALACJE ELEKTRYCZNE–DEMONTAŻE

inwestprojekt SŁUPSK
76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45
tel.(59) 8413705, faks 8429225
projekty@inwestprojekt.pl
www.inwestprojekt.pl

marzec 2013

E-3

Temat	**MODERNIZACJA BUDYNKU MZK w Słupsku**
Adres	**76-251 Kobylnica, ul. Poznańskiego 1A**
Inwestor	**Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku Słupsk ul. Szczecińska 41A**
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek	RZUT PARTERU - DEMONTAŻE
Autor	**inż. Krystyna Furmanek upr. proj. GT-IV/4/76**
Sprawdził	**tech. Henryk Jakuła upr.proj. AN/8346/82**