UZBROJENIE DO ODTWORZENIA NA PUNKTACH POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA					
1	2 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza 1 x zawór kulowy do spr. powietrza 1/2" 1 x odolejacz 1/2"	8	2 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza	15	2 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza 1 x zawór kulowy do spr. powietrza 1/2" 1 x odolejacz 1/2"
2	2 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza 1 x zawór kulowy do spr. powietrza 1/2" 1 x odolejacz 1/2"	9	2 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza 1 x zawór kulowy do spr. powietrza 1/2" 1 x odolejacz 1/2"	16	2 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza 1 x zawór kulowy do spr. powietrza 1/2" 1 x odolejacz 1/2"
3	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza	10	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza	17	2 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza 1 x zawór kulowy do spr. powietrza 1/2" 1 x odolejacz 1/2"
4	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza	11	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza		
5	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza	12	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza		
6	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza	13	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza		
7	2 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza	14	1 x szybkozłączka mosiężna spr. powietrza		

LEGENDA:
- Istniejąca instalacja sprężonego powietrza
- Odcinek do demontażu i ponownego montażu

UWAGI:
1. Ponowny montaż instalacji spr. powietrza z nowych materiałów
2. Instalacja z rur PP łączonych przez zaprasowywanie
3. Zabudowana armatura odcinająca przeznaczona do sprężonego powietrza
4. Rozmieszczenie pukntów poboru spr. powietrza - jak dotychczas
5. Pionowe odcinki instalacji: do przełożenia o długości 1,20m każdy, zasilenie instalacji kanału 2,00m



ekolux

BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
BRANŻY SANITARNEJ
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

TEMAT:
MODERNIZACJA BUDYNKU MZK
w Kobylnicy
ul. Poznańskiego 1A
76-251 Kobylnica

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU
(warsztat - pom. nr 03)
INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
demontaż/montaż

BRANŻA:	SKALA:
SANITARNA	1:100

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Tadeusz Nowakowski Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr AN 8346/152/84	

SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
inż. Stefan Majchrowski Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr UAN-IV 8346/15/87	

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Małgorzata Szczurowska Piotr Nowakowski	

DATA:	NR RYSUNKU:
Kwiecień 2013	4.2.0