



4-4



- LEGENDA:
- Przełożona instalacja c.o. (stalowa)
 - Przełożona instalacja solarna (miedziana)
 - Przełożona instalacja c.t. (stalowa)
 - Grzejnik płytowy zasilany z boku w wersji ocynkowanej
 - Zawór grzejnikowy na zasileniu i powrocie
 - Istniejąca instalacja c.o.
 - Istniejąca instalacja solarna
 - Istniejąca instalacja c.t.
 - Zawór oddinający
 - Odpowietrznik
 - Przeniesiony układ regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej

3-3



- UWAGI:
- Ponowny montaż instalacji ciepłych po wykonaniu ogładzin ściennych
 - Gałęzki c.o. z rur stalowych Ø15 łączonych przez spawanie
 - Należy przeprowadzić płukanie instalacji, próbę szczelności oraz dokonać nastaw wstępnych
 - Należy wykonać nową parę gałęzek do przeniesionego grzejnika na lekkiej ścianie osłonowej
 - Grzejnik zlokalizowany na ścianie osłonowej montować na konstrukcji wsporczej wg. proj. konstrukcyjnego

eKolux	
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Tadeusz Nowakowski ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 099 885 e-mail: ekolux@gmail.com	
TEMAT:	MODERNIZACJA BUDYNKU MZK w Kobylnicy ul. Poznańskiego 1A 76-251 Kobylnica
INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk
FAZA:	
PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU (mylnia - pom. nr 01 - przekroje) INSTALACJA C.O., C.T.
BRANŻA:	SKALA:
SANITARNA	1:100
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Tadeusz Nowakowski Uprawnienia projektowe w specjalności Instalacyjno-energetycznej branży sanitarnej upr. nr AI 8346/15/264	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
inż. Stefan Majchrowski Uprawnienia sprawdzające w specjalności Instalacyjno-energetycznej branży sanitarnej upr. nr UANAV 8346/15/67	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Męgorzała Szczurowska Piotr Nowakowski	
DATA:	NR RYSUNKU:
Kwiecień 2013	3.1.2